

暖通	给排水	工艺	自控	
建筑	结构	电气	暖通	

图例	名 称	备 注
	配电箱(非标)	距地 1.8m 明装
	控制箱(非标)	距地 1.8m 暗装(半暗)
	防水插座 10A250V单相二、三孔插座	距地 1.4m 暗装
	普通插座 10A250V单相二、三孔插座	距地 0.4m 暗装
	普通插座 10A250V单相二、三孔插座	距地 2.3m 暗装
	电动门电源接线盒(86) 10A250V	门上方200mm安装
	洗手盆水龙头感应电源接线盒(86) 10A250V	距地 0.4m 暗装
	空调室内机(详暖通图纸)	天花安装
	排气扇(详暖通图纸)	天花安装
	600×600紫外线消毒灯 40W	天花安装
	空调室内机温控器(控制线缆空调配套)	距地 1.3m 暗装
	紫外线消毒灯定时开关(带有标识) 紫外线消毒灯开启时间由院方根据医院管理设置	距地 1.3m 暗装
	一联单控开关 10A250V	距地 1.3m 暗装
	二联单控开关 10A250V	距地 1.3m 暗装
	三联单控开关 10A250V	距地 1.3m 暗装
	四联单控开关 10A250V	距地 1.3m 暗装
	网络插座	距地 0.4m 暗装
	彩色半球型摄像机(1080P)不带录音功能	吸顶安装
	嵌入式门禁(含红外线感应器、电控锁)	距地 1.3m 暗装
	门禁开关按钮	距地 1.3m 暗装
注：灯具选型及参数详见建筑装修图纸。		

注册师执业章	设计出图专用章

 广东启源建筑工程设计院有限公司						建筑工程甲级设计证书号 A144019089	
审 定	梁永青		建 设 单 位	中山大学孙逸仙纪念医院	工程号	2025-W048	
项目负责	潘静丽汤艳波				专 业	电 气	
审 核	田俊莉		工 程 名 称	逸仙楼整形外科治疗室改造项目	阶 段	施工图	
校 对	肖化云				版 次	第 1 版	
专业负责	肖化云		图 纸 内 容	图例说明	日 期	2025.12	
设 计	张小远				图 号	DS-03	