




口腔科纯水给水平面图

注：阴影区域不在本次设计范围

图例

— RSH — 纯水回管
— CS — 纯水水管



注：口腔科其余用水点余同

说明：

- 管道管件材质：材质管道薄壁不锈钢管，双卡压连接和氩气保护焊，符合GB/T 19228.1-2011 和19228.2-2011标准的规定。
- 管道采用S316不锈钢材质管道，不锈钢管壁厚参见下表，且管件壁厚不低于管材壁厚。

公称直径(DN)	15	20	25	32	40
壁厚(mm)	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2

- 纯水终端接设备用水的采用球阀，阀门材质与纯水管道一致。
- 纯水专项需由专业公司深化设计，经设计院复核后方可施工。

注册师执业章

设计出图专用章

广东启源建筑工程设计有限公司				建筑工程甲级设计证书号A144A04891	
审 定	梁永青	设计	建 设 单 位	中山大学孙逸仙纪念医院	工程号 2025-W048
项目负责	潘晓丽 邹艺宁	潘晓丽	专 业	给排水	
专业负责	范卓添	范卓添	工 程 阶 段	施工图	
审 核	朱思哲	朱思哲	图 名 称	口腔科 纯水给水平面图	版 次 第1版
校 对	范卓添	范卓添	图 纸 内 容		日 期 2026.04
设 计	刘伟坚	刘伟坚			图 号 SS-03